

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 75230061000207477847 от 31.08.2023

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Забайкальскому краю

(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Петровск-Забайкальскому, Красночикийскому районам и г. Петровск-Забайкальский
(ОНД и ПР Петровск-Забайкальскому, Красночикийскому районам и г. Петровск-Забайкальский)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

673060, Забайкальский край, Красночикийский район, с. Красный Чикой,
ул. Пролетарская, 111 «А», тел. 2-11-29

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «31» августа 2023 г. № 174

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЖИНДОЙСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН 7509001056; ОГРН 1027500599928,

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их
индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора
(10001495160),

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром
видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

в ходе профилактического визита поступили сведения о следующих действиях
(бездействии) в здании МОУ «Жиндойская СОШ», расположенном по адресу:
673056, Забайкальский край, Красночикийский р-н, с Жиндо 1-Е, Советская ул,
зд. 27а.

- не дублируется сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот
сигнал организации. (В соответствии с ч. 7 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно системы
пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового
сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении
дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в
зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с

дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: ч. 7 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

- обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в течение тридцати календарных дней со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав, в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю
майор внутренней службы Гласков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного)

(подпись)

Предостережение подготовил заместитель главного государственного инспектора по Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский по пожарному надзору — заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Петровск-Забайкальскому, Красночикойскому районам и г. Петровск-Забайкальский майор внутренней службы Гласков Д.В., контактный телефон 8 (30230)2-11-29, электронный адрес: ond.chikoy@mail.ru

Предостережение направлено почтой по адресу: j.school@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный

Знакомлена: Н. Г. Карбушева (директор моч миндрийской ком)
31.08.2023 г.